

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Nahwärmenetz Neu-Haidemühl der GMB GmbH



Der geprüfte f_p -Gutachter FW 609 bescheinigt im Auftrag der



Ein Unternehmen der



GMB GmbH

Knappenstraße 1
01968 Senftenberg

dem Nahwärmeversorgungssystem Neu-Haidemühl der GMB GmbH die folgenden Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020
(berechnet nach FW 309-1:2023)

0,00

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020
(nach Kappung und EE-Bonus)

0,23 (nach GEG zu verwenden)

In Kraft-Wärme-Kopplung wurde im Zeitraum 2020 bis 2022

67,46 % der Fernwärme

erzeugt.

Die Fernwärmebereitstellung erfolgt zu

67,46 %

aus regenerativ erzeugter Wärme (Holz).

Neu ausgestellt am:
(nach FW 309-7:2023 Abschnitt 5.1)

21.08.2023

Die Bescheinigung ist gültig bis:

20.08.2033

Vetschau, 21.08.2023

Michael Markwardt
Geprüfter f_p -Gutachter FW 609

Business Unit Power and Heat